STADTWERKE
OLDENBURG IN HOLSTEIN

Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen Niederspannung

(auszufüllen vom Anlagenerrichter)

Anlagenanschrift

Name, Vorname: _____

Straße, Hausnummer: _____

PLZ, Ort: _____

Anlagenerrichter (Elektrofachbetrieb)

Firma, Ort _____

Telefon, E-Mail: _____

Erzeugungsanlage

Einspeisung auf Phase: _____

max. Scheinleistung S_A: _____ kVA max. Wirkleistung P_A: _____ kW

Bei PV-Anlagen: Modul-/Generatorleistung P_{gen} (für Einspeisevergütug maßgebend) _____ kWp

Ausgefüllter Inbetriebsetzungsauftrag vorhanden? ☐

Übereinstimmung des eingereichten Datenblattes mit dem Anlagenaufbau? ☐

Abrechnungsmessung: Vorinbetriebsetzung und Inbetriebsetzungsprüfung erfolgt? ☐

Konformitätsnachweis für die Erzeugungseinheiten vorhanden? ☐

Konformitätsnachweis für den NA-Schutz vorhanden? ☐

Eingestellter Wert am zentralen NA-Schutz für den Spannungssteigerungsschutz U> _____ U_n

Eingestellter Wert am integrierten NA-Schutz für den Spannungssteigerungsschutz U> _____ U_n

Bei zentralem NA-Schutz: Auslösetest "Zentraler NA-Schutz - Kuppelschalter" erfolgreich? ☐

Blindleistungsvorgaben erfüllt? Fester Verschiebungsfaktor cos φ = _____ ☐

Standard-Kennlinie cos φ (P) nach VDE-AR-N 4105 ☐

Wirkleistungseinspeisung bei Überfrequenz gemäß Frequenzkennlinie nach VDE-AR-N 4105 ☐

Techn. Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung vorhanden und funktionstüchtig? ☐

TF-Sperren in der Anschlusszusage gefordert? Ja ☐ Nein ☐ Eingebaut ☐ Prüfprotokoll ☐

Sofern die Erzeugungsanlage im Sinne der zur Zeit gültigen DIN VDE-Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte gilt, dürfen Laien diese Betriebsstätte nur in Begleitung von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten.

Die Erzeugungsanlage ist nach den Bedingungen der VDE-Anwendungsregel "Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz" und den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Erzeugungsanlage nach DGUV Vorschrift 3 § 3 und § 5 oder TRBS 1201 für betriebsbereit erklärt.

Die Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage erfolgte am: _____

Ort, Datum	Anlagenbetreiber	Anlagenerrichter	Netzbetreiber